

## Emne: Vannforsyning sopptomten



**Frosta Vassverk** <frosta.vassverk@frosta.kommune.no>  
til Kenneth Aakerholm

man. 3. nov. 2014, 13:02

Du ser på en vedlagt e-post. Gmail kan ikke bekrefte om vedlagte e-poster er ekte eller ikke.

Hei

Viser til din henvendelse ang kapasitet vannforsyning til eiendommen 35/28.  
Som du ser ligger det en 160mm vannledning like ved, samt en 63mm inn på tomta.

Mvh

Bjørn Støwer  
97092230

**Fra:** [skanner@frostavassverk.no](mailto:skanner@frostavassverk.no) [mailto:[skanner@frostavassverk.no](mailto:skanner@frostavassverk.no)]

**Sendt:** 3. november 2014 13:20

**Til:** Frosta Vassverk

**Emne:** Attached Image

## Emne: Tilkobling avløp fra Sopptomt



**Vik Peder** <Peder.Vik@frosta.kommune.no>  
til Kenneth Aakerholm

ons. 5. nov. 2014, 10:22

Du ser på en vedlagt e-post. Gmail kan ikke bekrefte om vedlagte e-poster er ekte eller ikke.

Hei

Kapasiteten på det offentlige anlegget som ligger nede ved sjøen har kapasitet.

Den private stikkledningen som «passerer» på vestre side er privat, du må sjekke med eierne av denne ledningen om å få kjøpe deg inn med eierskap. Kapasitet på den private ledningen må en utførende rørleggerbedrift eller en bedrift med kompetanse (F.eks ADK) beregne.

Se for øvrig kart i vedlegget. Har papirversjon av vedlegget liggende på kontoret, om du vil ha.

Mvh Peder Vik

TOL, Frosta kommune

**Fra:** Kenneth Aakerholm [mailto:[kenneth.aakerholm@ny-bo.no](mailto:kenneth.aakerholm@ny-bo.no)]

**Sendt:** 3. november 2014 12:40

**Til:** Vik Peder

**Emne:** Søknad reg plan 34 -28

Hei Peder!

Kan du bekrefte kapasiteten på avløp for disse seks tomtene som vist på reg.plan. Seks tomter med max BRA 80 m2

Hører fra deg så fort som mulig.